

02.11.2015 № 4637
На № _____ от _____

ООО «Строй-Стиль»

копия: филиалу ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз»

ГУП МО «Мособлгаз» продлевает срок действия технических условий от 08.02.2013 г. № 260-5/24 до **26.10.2017 г.**

Технические условия от 08.02.2013 г. № 260-5/24 в части «Объект газификации» следует читать:

-31 таунхаус (226 квартир, с поквартирной установкой газопотребляющего оборудования), котельная с 3-мя котлами КСВа-1000 (общей мощностью 3,0 МВт) для теплоснабжения 2-х 4-х этажных многоквартирных жилых дома (105 квартир), 2-а индивидуальных жилых строения по адресу: г.о. Домодедово, г.Домодедово, мкр. Южный, ул.Бытерева, с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки (с расходом газа 1155 м3/час)

1-ый этап:

- 10 таунхаусов (66 квартир)

2-ой этап:

- 12 таунхаусов (90 квартир), котельная с 3-мя котлами КСВа-500 (общей мощностью 1,5 МВт) для теплоснабжения 2-х 4-х этажных многоквартирных жилых дома (105 квартир), 2-а индивидуальных жилых строения

3-ий этап:

- 9 таунхаусов (70 квартир)

Заместитель главного инженера-
Начальник производственно-
Технического управления

В.В. Лапин