

Общество с ограниченной ответственностью «Южный Водоканал»

Место нахождения: 142062, Московская область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 58
ОГРН: 1075009001308, ИНН: 5009057184

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ № ИС. 708-77.2/13 от 22.05.2013г.

Наименование объекта: жилая застройка «Домодедово Таун».

Назначение объекта: Жилье.

Адрес объекта: Московская область, городской округ Домодедово, вблизи деревни Редькино.

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Стиль».

Стадия: Проект.

Присоединение возможно к канализационным сетям строящихся очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (ОСК) ООО «Южный Водоканал», размещенных на земельном участке с к.н. 50:28:0060113:90, вблизи дер. Редькино.

Точка подключения: колодец (координаты: x=2204538.750; y=428563.024).

Необходимо запроектировать и построить КНС и напорный коллектор от жилой застройки до точки подключения.

Диаметр коллектора и глубину заложения в точке подключения уточнить при проектировании.

Материал труб: полиэтилен.

Параметры хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на очистку, не должны превышать следующих показателей:

Взвешенные вещества	185 – 283 мг/л;
БПКполн	213 – 326 мг/л;
Азот аммонийных солей	22 – 35 мг/л;
Фосфаты	9 – 14 мг/л.

Для застройки «Домодедово Таун» согласовывается предельный объем стоков в количестве 217,0 м³/сут.

Согласовать проект КНС и коллектора с ООО «Южный Водоканал» и другими заинтересованными организациями (собственниками земельных участков и сетей).

Генеральный директор



Ю.Г. Манцевич