

Общество с ограниченной ответственностью «Южный Водоканал»

Место нахождения: 142062, Московская область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 58
ОГРН: 1075009001308, ИНН: 5009057184

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА от 22.05.2013г. № ИС. 208 - 77.3/13

Наименование объекта: жилая застройка «Домодедово Таун».

Назначение объекта: Жилье.

Адрес объекта: Московская область, городской округ Домодедово, вблизи деревни Редькино.

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Стиль».

Стадия: Проект.

Присоединение возможно к самотечному коллектору строящихся очистных сооружений ливневой канализации (ОСЛК) ООО «Южный Водоканал», размещенных на земельном участке с к.н. 50:28:006 01 13:89, вблизи дер. Редькино.

Точка подключения: колодец № К2-14 (x=428458,663; y=2204564,627) самотечного канализационного коллектора ливневой канализации, размещенный на земельном участке с к.н. 50:28:0060113:0089 (планово-высотные отметки точки подключения согласовать с ООО «Южный Водоканал»).

Необходимо запроектировать и построить коллектор ливневой канализации от жилой застройки до точки подключения к коллектору (колодец № К2-14)

Диаметр коллектора определить гидротехническим расчетом на предельный объем ливневых стоков в количестве 170,0 м³/сутки (122 л/сек.).

глубину заложения в точке подключения уточнить при проектировании.

Материал труб: полиэтилен.

Параметры ливневых сточных вод, поступающих на очистку, не должны превышать следующих показателей:

Взвешенные вещества	до 500 мг/л;
нефтепродукты	до 20 мг/л;
СПАВ	до 50 мг/л.

Для застройки «Домодедово Парк» согласовывается предельный объем ливневых стоков в количестве 170,0 м³/сут.

Согласовать проект ливневой канализации жилой застройки «Домодедово Таун» с ООО «Южный Водоканал» и другими заинтересованными организациями (собственниками земельных участков и сетей).

Генеральный директор



Ю.Г. Манцевич