

# Общество с ограниченной ответственностью «Южный Водоканал»

Место нахождения: 142062, Московская область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 58  
ОГРН: 1075009001308, ИНН: 5009057184

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ № 7/С. 70В - 77.1 /13 от 22.05.2013г.

Наименование объекта: жилая застройка «Домодедово Таун».

Назначение объекта: Жилье.

Адрес объекта: Московская область, городской округ Домодедово, вблизи деревни Редькино.

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Стиль».

Стадия: Проект.

Присоединение возможно к водопроводным сетям от строящегося водозаборного узла (ВЗУ) ООО «Южный Водоканал», размещенного на земельном участке с к.н. 50:28:0060113:24, вблизи дер. Редькино.

Точка подключения: колодец 3/В1 (координаты  $x=428643.418$ ;  $y=2204468.463$ ) в непосредственной близости от границы жилой застройки «Домодедово Таун» (планово-высотные отметки точки подключения согласовать с ООО «Южный Водоканал»).

Диаметр водовода в точке подключения (мм): диаметры проектируемых водоводов определить гидравлическим расчетом с учетом нужд хозяйственно-питьевого назначения и пожаротушения (предельный объем водопотребления –  $217,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$ ).

Пожаротушение наружное – 10 л/сек, внутреннее - не предусмотрено.

Материал труб: полиэтилен.

Напор в точке подключения: минимальный – 0,22 МПа.

Узлы подключения оборудовать средствами КИПиА, в том числе расходомером и манометром.

Для застройки «Домодедово Таун» согласовывается предельный объем водопотребления –  $217,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$

Согласовать проект водовода жилой застройки «Домодедово Таун» с ООО «Южный Водоканал» и другими заинтересованными организациями (собственниками земельных участков и сетей).

Генеральный директор



Ю.Г. Манцевич